

平成18年3月10日

兵庫県知事 井戸 敏三

1 申請の概要

- (1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに代表者又は代理人の氏名

関西熱化学株式会社尼崎事業所

尼崎市大浜町2丁目23番地

所長 鶴本 猛

- (2) 工場又は事業場の名称及び所在地

関西熱化学株式会社尼崎事業所

尼崎市大浜町2丁目23番地

## (3) 特定施設に関する事項

| 種                                                     | 類                       | 65号 酸又はアルカリによる表面処理施設<br>(1基) | 65号 酸又はアルカリによる表面処理施設<br>(1基) | 65号 酸又はアルカリによる表面処理施設<br>(1基) | 65号 酸又はアルカリによる表面処理施設<br>(1基) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 能                                                     | 力                       | 容量 8.03m³                    | 容量 9.09m³                    | 容量 1.95m³                    |                              |
| 工 事                                                   | 着 手 予 定 年 月 日           | 許可後                          | 同 左                          | 同 左                          |                              |
| 工 事                                                   | 完 成 予 定 年 月 日           | 着手後90日                       | 同 左                          | 同 左                          |                              |
| 使 用                                                   | 開 始 予 定 年 月 日           | 完成後                          | 同 左                          | 同 左                          |                              |
| 使用時間                                                  | 使用時間の間隔及び1日当たりの使用時間     | 24時間連続                       | 同 左                          | 同 左                          |                              |
| 使用時間                                                  | 使用時間の季節的変動の概要           | なし                           | 同 左                          | 同 左                          |                              |
| 使用時に<br>て当該特定施設から排出される<br>汚水等の<br>汚染状態の通常<br>の値及び最大の値 | 区 分                     | 通 常                          | 最 大                          | 通 常                          | 最 大                          |
|                                                       | 水素イオン濃度<br>(水素指数)       | 6～7                          | 5～8                          | 6～7                          | 5～8                          |
|                                                       | 化学的酸素要求量<br>(単位 mg/L)   | 20                           | 25                           | 20                           | 25                           |
|                                                       | 浮遊物質<br>(単位 mg/L)       | 20                           | 40                           | 20                           | 40                           |
|                                                       | 窒素含有量<br>(単位 mg/L)      | 10                           | 10                           | 10                           | 50                           |
|                                                       | りん含有量<br>(単位 mg/L)      | 3                            | 6                            | 3                            | 6                            |
|                                                       | ふっ素及びその化合物<br>(単位 mg/L) | —                            | —                            | 40                           | 80                           |
| 使用時に<br>て当該特定施設から排出される汚水等の量<br>(単位 m³/日)              |                         | 18                           | 18                           | 18                           | 2                            |

| 65号 酸又はアルカリによる表面処理施設<br>(1基) | 65号 酸又はアルカリによる表面処理施設<br>(1基) | 65号 酸又はアルカリによる表面処理施設<br>(1基) | 65号 酸又はアルカリによる表面処理施設<br>(1基) | 65号 酸又はアルカリによる表面処理施設<br>(1基) |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 容量 2.82m <sup>3</sup>        | 容量 5.85m <sup>3</sup>        | 容量 4.19m <sup>3</sup>        | 容量 1.74m <sup>3</sup>        |                              |
| 同 左                          | 同 左                          | 同 左                          | 同 左                          |                              |
| 同 左                          | 同 左                          | 同 左                          | 同 左                          |                              |
| 同 左                          | 同 左                          | 同 左                          | 同 左                          |                              |
| 同 左                          | 同 左                          | 同 左                          | 同 左                          |                              |
| 同 左                          | 同 左                          | 同 左                          | 同 左                          |                              |
| 通 常                          | 最 大                          | 通 常                          | 最 大                          | 通 常                          |
| 6～7                          | 5～8                          | 6～7                          | 5～8                          | 6～7                          |
| 20                           | 25                           | 20                           | 25                           | 20                           |
| 20                           | 40                           | 10                           | 20                           | 20                           |
| —                            | —                            | 10                           | 10                           | 10                           |
| 3                            | 6                            | 3                            | 6                            | 10                           |
| —                            | —                            | —                            | —                            | —                            |
| 10                           | 10                           | 10                           | 10                           | 3                            |