

<たまり水水位 (O. P. : 小名浜湾平均潮位)>

	1 号			2 号			3 号			4 号		集中 R/W	
	R/B 地下	T/B 地下	立坑	R/B 地下	T/B 地下	立坑	R/B 地下	T/B 地下	立坑	R/B 地下	T/B 地下	プロセス 主建屋	高温焼却 炉建屋
	O. P. (mm)	O. P. (mm)	O. P. (mm)	O. P. (mm)	O. P. (mm)	O. P. (mm)	O. P. (mm)	O. P. (mm)	O. P. (mm)	O. P. (mm)	O. P. (mm)	O. P. (mm)	O. P. (mm)
12/27 7:00	4, 244	2, 814	<850	3, 291	3, 161	3, 184	3, 387	3, 136	3, 169	3, 134	3, 124	2, 153	3, 918
12/28 7:00	4, 243	2, 836	<850	3, 331	3, 209	3, 236	3, 411	3, 158	3, 188	3, 148	3, 126	2, 228	3, 200
12/29 7:00	4, 246	2, 858	<850	3, 293	3, 149	3, 172	3, 369	3, 104	3, 170	3, 147	3, 125	2, 412	3, 364
12/30 7:00	4, 247	2, 881	<850	3, 291	3, 161	3, 184	3, 402	3, 147	3, 178	3, 140	3, 130	2, 467	3, 055
12/31 7:00	4, 246	2, 902	<850	3, 276	3, 138	3, 160	3, 393	3, 130	3, 171	3, 144	3, 137	2, 528	3, 236
1/1 7:00	4, 241	2, 925	<850	3, 254	3, 112	3, 132	3, 417	3, 157	3, 188	3, 147	3, 132	2, 604	3, 137
1/2 7:00	4, 239	2, 948	<850	3, 228	3, 094	3, 113	3, 437	3, 176	3, 205	3, 165	3, 150	2, 695	2, 995
1/3 7:00	4, 242	2, 974	<850	3, 213	3, 074	3, 092	3, 459	3, 196	3, 224	3, 184	3, 176	2, 795	2, 887
1/4 7:00	4, 243	2, 999	<850	3, 264	3, 134	3, 158	3, 441	3, 171	3, 214	3, 170	3, 171	2, 825	2, 983
1/5 7:00	4, 250	3, 024	<850	3, 323	3, 196	3, 226	3, 422	3, 154	3, 201	3, 172	3, 151	2, 845	3, 084
1/6 7:00	4, 245	3, 044	<850	3, 313	3, 175	3, 203	3, 406	3, 138	3, 187	3, 158	3, 145	2, 939	3, 225
1/7 7:00	4, 240	3, 064	<850	3, 296	3, 153	3, 180	3, 394	3, 125	3, 176	3, 146	3, 132	3, 038	3, 444
1/8 7:00	4, 229	3, 081	<850	3, 278	3, 135	3, 160	3, 381	3, 110	3, 164	3, 134	3, 125	3, 139	3, 716
1/9 7:00	4, 226	3, 099	<850	3, 285	3, 131	3, 156	3, 370	3, 092	3, 159	3, 130	3, 113	3, 289	3, 723
1/10 7:00	4, 228	3, 115	<850	3, 286	3, 130	3, 157	3, 363	3, 084	3, 151	3, 122	3, 107	3, 472	3, 770
1/10 11:00	4, 227	3, 117	<850	3, 273	3, 119	3, 143	3, 362	3, 092	3, 150	3, 104	3, 097	3, 541	3, 823

※ 1号 R/B 地下測定場所 : O. P. -1, 230mm、1号 T/B 地下測定場所 : O. P. +4, 900mm、2~4号 T/B 地下測定場所 : O. P. +1, 900mm、1~3号立坑グレーチング上端 : O. P. +4, 000mm、プロセス主建屋地下測定場所 : O. P. -1, 300mm、高温焼却炉建屋地下測定場所 : O. P. -800mm

※ 集中 R/W プロセス主建屋の初期水位(移送前水位) : 床から約 83mm、O. P. -1, 217mm(4/19 時点) ※ 集中 R/W 高温焼却炉建屋の初期水位(移送前水位) : 床から約 74mm、O. P. -726mm(5/17 時点)

※ 3号 R/B 地下水位計による水位測定開始(9/13)、※ 2号 R/B 地下水位計による水位測定開始(9/16)、※4号 R/B 地下水位計による水位測定開始(9/21)、※1号 T/B 地下水位は、9/22 から T/B B1 抜管77水位を記載